



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος

ΤΗΛ.: 2521350277

FAX : 2521025997

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΑΔΑ: 6ΚΖ94690ΒΡ-ΝΩΩ

ΔΡΑΜΑ 30.09.2019

Αρ.Πρωτ.: 12589

ΘΕΜΑ :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ COMPUTER ROOM ΓΙΑ ΔΥΟ (02) ΕΤΗ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του **Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης COMPUTER ROOM για δύο χρόνια (02) για το Γ.Ν. Δράμας, μετά από Απευθείας Διαγωνιστική Διαδικασία, για την κάλυψη πάγιων αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την συνεργασία με την υπηρεσία μπορούν να υποβάλουν την Τεχνικο-Οικονομική τους προσφορά από **01.10.2019 έως και 07.10.2019 14:00μμ.**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η Ανάδειξη Αναδόχου για την **Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης COMPUTER ROOM για δύο χρόνια (02)** για το Γ.Ν. Δράμας.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες.

Υποβολή Προσφορών:

Οι προσφορές κατατίθενται Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας,

ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.: 661 32, με την ένδειξη

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ COMPUTER ROOM ΓΙΑ ΔΥΟ (02) ΕΤΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ», υπόψη του Χριστοφυλλάκη Ευάγγελου, ΤΗΛ.:2521350277, FAX:2521025997.

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 07.10.2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Τιμή προσφοράς:

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας **δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει)**. Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π.Τ. θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ανώτατη τιμή προσφοράς (Υπηρεσιών) ορίζεται το ποσό των 7.220,00€ με Φ.Π.Α. Τιμές άνω του προαναφερόμενου ποσού απορρίπτονται.

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από την Αναθέτουσα Αρχή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

- Για εντάλματα πληρωμής άνω των **1.500,00€** απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας.
- Για εντάλματα πληρωμής άνω των **3.000,00€** απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν. 3918/2011 Άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 Άρθρο 14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών, τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της Διακήρυξης όπως επίσης θα πρέπει να αναφέρεται με **ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ.**

Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να καταθέσει:

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες καθώς και ότι:

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
2. Ο Προμηθευτής δηλώνει με την συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρων αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας.
3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας.

6. Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενδιαφερόμαστε για την ετήσια προληπτική συντήρηση:

- Ενός LIEBERT A/C σειράς HPM τύπου S07 DA συμπεριλαμβανομένου του αερόψυκτου συμπυκνωτή αυτού τύπου HCE 14
- Μίας θύρας πυρασφαλείας PADIKA RF60' 890 x 2150 με μπάρα πανικού N1970, κλειδαριά πανικού με ΔΣ, κύλινδρο 40mm και μηχανισμό επαναφοράς OTS320
- Ενός συστήματος ελέγχου πρόσβασης με πίνακα ελέγχου AC-215, καρταναγνώστη τύπου προσέγγισης AY-K12, καλώδιο σύνδεσης MD-14, μπαταρία 12V 7.2 Ah και proximity card
- Ενός συστήματος πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας με πίνακα πυρανίχνευσης Alpha 4/8/12 DEF, στοιχείο κατάσβεσης DEAG, 3 τμχ ανιχνευτή ορατού καπνού EVC-P, 3 τμχ ανιχνευτή θερμότητας ταχείας απόκρισης EVC-H-A2, 6 τμχ βάση ανιχνευτή UB-4, κομβίο κατάσβεσης MCP-3A, προστατευτικό καπάκι κομβίων PS200, φαροσειρήνα FS24, κομβίο ανοίγματος θύρας REX, 2 τμχ γεννήτρια aerosol 2.2 KP, γεννήτρια aerosol 0.6 KP, και 2 τμχ μπαταρία 12V 7.2 Ah
- Ενός ηλεκτρολογικού πίνακα μονοφασικού II σειρών ABB με ρελέ διαφυγής 1Φ Hager, γενικό διακόπτη 40^A Hager, ασφάλεια 25^A, 4 τμχ M/A K10A Hager, 2 τμχ M/A K16A Hager, ο οποίος ελέγχει τον παραπάνω εξοπλισμό και 4 τμχ φωτιστικά ψευδοροφής 60 x 60

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού εφόσον δεν το κάνει, να:

- παραδώσει προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών \ εργασιών \ αναλωσίμων που ζητούνται στην παρούσα πρόσκληση. Δεν θα γίνει δεκτή προσφορά που αφορά τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.
- καταθέσει αποδεικτικά τουλάχιστον οκταετούς εμπειρίας σε έργα συντήρησης/υποστήριξης ίδιων ή μεγαλύτερων εγκαταστάσεων. Δεν θα γίνουν δεκτά αποδεικτικά που αφορούν τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται:

- Η εξαμηνιαία προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση (αναλυτικός κατάλογος εργασιών στο παράρτημα) του Συστήματος(δύο κατ' έτος). Θα υπάρχει πλήρες ημερολόγιο εργασιών/ελέγχων το οποίο θα διατηρείται εντός του χώρου του Computer Room και θα ενημερώνεται άμεσα κατά την ολοκλήρωση της συντήρησης, με όλες τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματά τους.
- Η επανορθωτική συντήρηση (έως μία επιπλέον επίσκεψη) που τυχόν απαιτηθεί για την αποκατάσταση ενδεχόμενης βλάβης, η οποία δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό, αμέλεια ή άλλη εξωτερική αιτία ως προς το μηχάνημα.
- Διαθεσιμότητα 24 X 7 για τηλεφωνική υποστήριξη ή επί τόπου επίσκεψη σε περίπτωση βλάβης.
- Ανταπόκριση εντός τεσσάρων – έξι ωρών από την κλήση με προτεραιότητα έναντι κλήσεων βλάβης που δεν καλύπτονται από συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης.
- Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών με προτεραιότητα έναντι κλήσεων βλάβης που δεν καλύπτονται από συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης και ειδική έκπτωση επί των εκάστοτε τιμών καταλόγου.
- Επίσης στην τιμή συμβολαίου θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι αναλώσιμα/υπηρεσίες για τα οποία θα κατατεθεί αναλυτική προσφορά:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ(1 set / έτος)
2	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ (1 set / 6μήνες)
3	ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ (1 κατ'έτος)

- Θα κατατεθεί προσφορά για το κόστος επιπλέον επισκέψεων πέραν των τριών που περιλαμβάνονται, εφόσον χρειαστούν. (κόστος ανά επιπλέον επίσκεψη).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι παρακάτω εργασίες προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται **κάθε φορά**, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες:

Κλιματιστική Μονάδα LIEBERT σειρά HPM τύπου S07 DA και αερόψυκτος συμπυκνωτής HCE 14

1. Έλεγχος φίλτρων.
2. Έλεγχος ψυκτικού υγρού.
3. Μέτρηση πιέσεως λειτουργίας συμπιεστού.
4. Έλεγχος συστήματος πλήρωσεως υγραντήρα (εφ' όσον υπάρχει).
5. Έλεγχος επαφών.
6. Έλεγχος ηλεκτρολογικού πίνακα
7. Έλεγχος πινάκων ενδείξεων λειτουργίας.
8. Έλεγχος αισθητηρίου υγρασίας (εφ' όσον υπάρχει).
9. Έλεγχος αισθητηρίου θερμοκρασίας.
10. Έλεγχος κοντρόλ θερμοκρασίας.
11. Έλεγχος κοντρόλ υγρασίας (εφ' όσον υπάρχει).
12. Έλεγχος ανεμιστήρα.
13. Έλεγχος κινητήρα ανεμιστήρα.
14. Έλεγχος ανεμιστήρα συμπυκνωτή
15. Έλεγχος αισθητηρίου συμπυκνωτή
16. Έλεγχος κινητήρα ανεμιστήρα συμπυκνωτή.
17. Καθαρισμός συμπυκνωτή (πλύσιμο ε νερό όταν απαιτείται).

Θύρα Πυρασφάλειας

1. Έλεγχος λειτουργίας θύρας
2. Έλεγχος λειτουργίας μπάρας πανικού
3. Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικού κυπριού
4. Έλεγχος ύψους

Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης

1. Έλεγχος λειτουργίας καρταναγνώστη
2. Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρομαγνήτη
3. Έλεγχος λειτουργίας κομβίου εξόδου
4. Έλεγχος λειτουργίας παρελκόμενων μερών.
5. Έλεγχος λειτουργίας οπτικών και ηχητικών οργάνων.
6. Έλεγχος λειτουργίας σύνδεσης με Η/Υ.
7. Έλεγχος λειτουργιών πίνακα ελέγχου θυρών, με βάση τις αναλυτικές οδηγίες του κατασκευαστή.

Σύστημα Πυρανίχνευσης - Πυρασφάλειας

Υποσύστημα ανίχνευσης

1. Έλεγχος λειτουργίας κομβίων συναγερμού.
2. Έλεγχος λειτουργίας κομβίων ακύρωσης εντολής κατάσβεσης.
3. Έλεγχος λειτουργίας κομβίων χειροκίνητης κατάσβεσης.
4. Έλεγχος ευαισθησίας των ανιχνευτών φωτιάς και ρύθμιση, εφόσον απαιτείται.
5. Έλεγχος λειτουργίας οπτικών και ηχητικών οργάνων.
6. Έλεγχος λειτουργιών κεντρικού πίνακα κατάσβεσης, όπως λειτουργίες cross-zoning, εντολή κατάσβεσης κλπ, με βάση τις αναλυτικές οδηγίες του κατασκευαστή.

Υποσύστημα κατάσβεσης

1. Έλεγχος δεξαμενών αεροζόλ και πιστοποίηση άρτιας κατάστασης (στήριξη, κτυπήματα, διαβρώσεις, κλπ).
2. Έλεγχος αποστάσεων, θέσης και ελεύθερης ροής ακροφυσίων
3. Έλεγχος χρονοκαθυστέρησης εντολής κατάσβεσης
4. Προσομοίωση εντολής κατάσβεσης

Σύστημα Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας

1. Έλεγχος λειτουργίας των διακοπών αφής – σβέσης φωτισμού.
2. Έλεγχος λειτουργίας των λαμπτήρων φωτισμού και εξέταση καταλληλότητας στάθμης φωτισμού (με λήψη ειδικών μετρήσεων).
3. Έλεγχος λειτουργίας των ρευματοληπτών σούκο (πρίζες) και τάσης θέσης.
4. Έλεγχος όλων των συνδέσεων, όλων των μονάδων τροφοδοσίας και προληπτικές συσφίξεις.
5. Έλεγχος της λειτουργίας των οπτικών οργάνων ενδείξεων των ηλεκτρολογικών πινάκων.
6. Έλεγχος λειτουργιών των ηλεκτρολογικών πινάκων, με βάση την εγκατάσταση και τις αναλυτικές οδηγίες του κατασκευαστή.
7. Μέτρηση ρευμάτων διαρροής γενικής παροχής και καταναλώσεων.
8. Μέτρηση αρμονικών ρευμάτων γενικής παροχής και καταναλώσεων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

**ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**