

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες: Κουστουλίδου Ελπίδα

ΤΗΛ.: 2521350228

FAX : 2521025997

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΔΡΑΜΑ 30.03.2021

Αρ. Πρωτ.: 5240

ΘΕΜΑ :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (CHILLER), ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ειδικότερα τις διαδικασίες της Απευθείας Ανάθεσης, όπως αυτές αναλύονται και ορίζονται στα Άρθρα 2 (περ. 31), 118 και 120 (παρ.3),

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, που πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές, να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά, την ανάθεση Υπηρεσιών συντήρησης ψυκτικού συγκροτήματος (Chiller), (συμπεριλαμβανομένου των υλικών), μετά από απευθείας διαγωνιστική διαδικασία, του Γ.Ν Δράμας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την συνεργασία με την υπηρεσία, μπορούν να υποβάλουν την Τεχνικό-οικονομική τους προσφορά από 31.03.2021 έως και 08.04.2021, ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ							
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ (CPV)	Κ.Α.Ε.	Φ.Π.Α.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	<ul style="list-style-type: none">Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος TRANE RTHA 380SΑναλώσιμα υλικά – ανταλλακτικά που απαιτούνται, όπως φίλτρα – ελαστικού δακτύλιου κτλΧημικός καθαρισμός του υδρόψυκτου συμπυκνωτή μετά των υλικών	Σύμφωνα με την πρόσκληση	50000000-5	0887	24%	5.800,00€	7.192,00€

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με τη συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες.

Υποβολή Προσφορών:

Οι προσφορές κατατίθενται:

Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ , Τ.Κ.: 661 32, με την ένδειξη «**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (CHILLER) , ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ.**

υπόψη κας **Κουστουλίδου Ελπίδα**, ΤΗΛ.: 2521350228, FAX : 2521025997.

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Πέμπτη 08.04.2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Τιμή προσφοράς:

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας.

Να δηλώνεται και ο Φ.Π.Α. που υπόκειται το είδος. Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν. 3918/2011 Άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 Άρθρο 14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών, τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της Πρόσκλησης. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται με **ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ.**

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.192,00€ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την ολοκλήρωση και παράδοση της εν λόγω υπηρεσίας, και κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από την Αναθέτουσα Αρχή. Η τιμολόγηση θα αφορά τις υπηρεσίες συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών.

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

- Για εντάλματα πληρωμής άνω των 1.500,00 € απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας.
- Για εντάλματα πληρωμής άνω των 3.000,00 € απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής δηλώνει με τη συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο

εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας.

2. Ο Προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ TRANE RTHA 380S

Αντικείμενο

Το έργο αφορά στο ψυκτικό συγκρότημα του κατασκευαστικού οίκου TRANE που λειτουργεί στο μηχανοστάσιο του Νοσοκομείου μας και περιλαμβάνει:

- Μία άπαξ προληπτική και τακτική συντήρηση με πρόσθετες εργασίες όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

A/A	ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	RTHA380S	Υδρόψυκτο ψυκτικό Συγκρότημα TRANE No2	U93B03045	1

Αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά για την προληπτική και επισκευαστική ετήσια

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Φίλτρο λαδιού	FLR00779	1
2	Ελαστικός δακτύλιος φίλτρου	RNG01414	1
3	Χημικό καθαρισμού υδρόψυκτου συμπυκνωτή		60

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

A. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι εργασίες που αναφέρονται παρακάτω θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη της θερινής περιόδου.

- Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτήματα μέσω πτώσης πίεσης νερού στους εναλλάκτες.
- Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών επεξεργαστών μηχανημάτων.
- Έλεγχος αυτοματισμού, και πρεσοστατών, αισθητηρίων και διακοπών ροής νερού.
- Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων
- Έλεγχος ρελλέ ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος κατάστασης επαφών εκκινητών.
- Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού και ελαστικού δακτυλίου.
- Μεγγομέτρηση τυλιγμάτων κινητήρα του συμπιεστή.
- Σύσφιξη ακροδεκτών συμπιεστή.
- Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού με ηλεκτρονικό ανιχνευτή.
- Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος
- Καταγραφή λειτουργικών παραμέτρων
- Καταμέτρηση πιέσεων ,θερμοκρασιών, και αμπερομέτρηση κινητήρα.
- Έλεγχος μετρήσεων ώστε να κυμαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστικού οίκου.

- Με το πέρας της συντήρησης θα γίνει παράθεση τεχνικής έκθεσης με τις ανάλογες μετρήσεις καθώς και καταγραφή τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ψυκτικών συγκροτημάτων.

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ

- Υδραυλική απομόνωση συμπυκνωτή.
- Άδειασμα συμπυκνωτή από το νερό.
- Χημικός καθαρισμός συμπυκνωτή.
- Πλήρωση του συμπυκνωτή με νερό.

Το χημικό υγρό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι διάλυμα αδραντοποιημένου υδροχλωρικού οξέος ή άλλο κατάλληλο για χρήση σε υδρόψυκτους συμπυκνωτές για την απομάκρυνση καθαλατώσεων.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην Συντήρηση Εγκαταστάσεων Κλιματισμού Ιδιαίτερων απαιτήσεων και να διαθέτουν Πιστοποίηση για την ικανότητα διεκπεραίωσης των εργασιών που περιγράφονται στον κανονισμό ΕΕ 2015/2067 σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια.
- Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό με τις κάτωθι άδειες και πτυχία:
 - Ψυκτικούς με άδειες Εργοδηγού (Π.Δ.1/2013) και πιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων αερίων κατηγορίας I.
- Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις και τους χώρους του έργου και να λάβουν γνώση των ειδικών και τοπικών συνθηκών, καθ' υπόδειξη αρμόδιου τεχνικού προσωπικού. Στην σχετική βεβαίωση που θα παραλάβουν θα πρέπει να αναφέρεται όνομα και ειδικότητα του υπογράφοντα.
- Ο χρόνος εκτέλεσης όλων των εργασιών θα ορίζεται σε συνεννόηση με το αρμόδιο προσωπικό του Νοσοκομείου, με το Νοσοκομείο να διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής χρόνου εκτέλεσης εργασιών με την υποχρέωση ενημέρωσης του αναδόχου τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες νωρίτερα από τον αρχικό συμφωνημένο χρόνο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τα παρακάτω Δικαιολογητικά:

- 1) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες, πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. **(επί ποινή αποκλεισμού)**
- 2) Αντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 για Κατασκευή, Συντήρηση – Επισκευή (H/M Συστημάτων Κλιματισμού) και Εμπορία Συστημάτων Κλιματισμού, της εταιρείας σε ισχύ. **(επί ποινή αποκλεισμού)**
- 3) Αντίγραφο πιστοποιητικού περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO14001 : 2004 για Κατασκευή, Συντήρηση – Επισκευή (H/M Συστημάτων Κλιματισμού), Εμπορία Συστημάτων Κλιματισμού & Έλεγχος Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων, της εταιρείας σε ισχύ. **(επί ποινή αποκλεισμού)**
- 4) Αντίγραφο πιστοποιητικού υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801 : 2008 για Κατασκευή, Συντήρηση – Επισκευή (H/M Συστημάτων Κλιματισμού), Εμπορία Συστημάτων Κλιματισμού & Έλεγχος Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων, της εταιρείας σε ισχύ.
- 5) Αντίγραφο πιστοποιητικού για Την Ικανότητα Διεκπεραίωσης Των Εργασιών Που Περιγράφονται Στον Κανονισμό 2015/2067 Σε Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού Και Αντλιών Θερμότητας Που Περιέχουν Φθοριούχα Αέρια Του Θερμοκηπίου, της εταιρείας σε ισχύ. **(επί ποινή αποκλεισμού)**
- 6) Βεβαίωση που θα λάβουν από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου και στην οποία θα αναφέρεται ότι έχουν επισκεφθεί το έργο ώστε να λάβουν γνώση των απαιτήσεων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή εργασιών. **(επί ποινή αποκλεισμού)**
- 7) Υπεύθυνη δήλωση ότι όλοι οι εργαζόμενοι που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο είναι ασφαλισμένοι στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς.
- 8) Αντίγραφα πτυχίων, αδειών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων εμπειρίας του προσωπικού όπως αυτά περιγράφονται στους ειδικούς όρους.
- 9) Βεβαίωση ύπαρξης Τεχνικού Ασφαλείας στο εργατικό δυναμικό της υποψήφιας ανάδοχης εταιρείας ή εξωτερικού

συνεργάτη της.

10) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων τύπου TRANE RTHA/B/C/D από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Για έργα του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να υποβληθούν και τα αντίστοιχα τιμολόγια. **(επί ποινή αποκλεισμού)**

11) Κατάλογο έργων που να αποδεικνύουν την εμπειρία των συμμετεχόντων σε εργασίες χημικού καθαρισμού υδρόψυκτων εναλλακτών ψυκτικών συγκροτημάτων, κατά την τελευταία 5ετία ίσης ή και μεγαλύτερης ισχύος από τον αναφερόμενο ψύκτη. Ο κατάλογος έργων θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (για έργα του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να υποβληθούν και τα αντίστοιχα τιμολόγια). Στη βεβαίωση θα αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος ο τύπος και η Ψυκτική Ισχύς των Ψυκτικών Συγκροτημάτων. **(επί ποινή αποκλεισμού)**

12) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου ο συμμετέχων θα δηλώνεται ότι:

α) Γίνονται αποδεκτοί όλοι οι όροι της Τεχνικής Περιγραφής – Προδιαγραφών,

β) Διαθέτει δελτία ελέγχου φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου (Φ.Ε.Κ. 1232 11/4/2012) τα οποία και θα προσκομίσει εφόσον του ζητηθεί,

δ) Διαθέτει και θα αναφέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την σωστή εκτέλεση των εργασιών.

ε) Τα ανταλλακτικά του πίνακα αναλωσίμων και ανταλλακτικών με α/α 1 και 2, που θα προσφέρει, θα είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου TRANE.

στ) Μπορεί να παρέχει απρόσκοπτα γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστικού οίκου TRANE για τα ψυκτικά συγκροτήματα εφόσον δεν είναι κατηρημένα.

13) Πίνακα προσφερομένων χημικών με αναφορά Τύπου Υλικού και Κατασκευαστικού Οίκου και προβλεπόμενων ποσοτήτων.

Ο συμμετέχων θα πρέπει προσκομίσει τα M.S.D.S. (Material Safety Data Sheets) των χημικών. Ο κατασκευαστικός οίκος των χημικών πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001: 2008, EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Απαιτείται κατάθεση σχετικών πιστοποιητικών.

Σημείωση:

Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης και εκκρεμεί η έκδοση του πιστοποιητικού, τότε απαιτείται ανάλογη βεβαίωση από τον φορέα που να βεβαιώνει ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι σε διαδικασία ανανέωσης και ότι εκκρεμεί η έκδοση του πιστοποιητικού. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του πιστοποιητικού όταν αυτό εκδοθεί.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ